

# Test-Spray für Rauchmelder RM 125

Seite 1 von 3



## Technologien

- Falls der Rauchwarnmelder nicht alarmiert, bitte den Test wiederholen
- Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchmelder auswechseln
- Frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und anderen Schadstoffen

## Einsatz und Anwendung

- Fotoelektrische Rauchwarnmelder
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Spray 1 - 2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung Rauchmelder sprühen



Security Tech Germany

# Test-Spray für Rauchmelder RM 125

Seite 2 von 3

---

# Test-Spray für Rauchmelder RM 125

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Test-Spray für Rauchmelder RM 125

---

Ausführung	Test-Spray
EAN	4003318438684
Gewicht	156 g